

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения  
(20.05.2013 - 19.06.2013)

Объект: Якутск г, Семена Данилова ул, 7/3 (МАДОУ №95 "Зоренька" г.Якутск)  
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12001435 Магистраль: 1  
Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах)

Дата	t1	V1	M1	P1	t2	V2	M2	P2	dt	Mq	Qtv	tsw	Pхв	ВНР	ВОС	НС	% <sup>1</sup>
	С°	м3	т	кгс/см2	С°	м3	т	кгс/см2	С°	т	Гкал	С°	кгс/см2	ч	ч		
20.05.2013	65,20	99,17	97,27	7,01	52,25	99,06	97,80	5,01	12,96	-0,54	1,26	4,00	1,02	24,0	0		0,55
21.05.2013	64,83	100,53	98,61	7,01	51,56	100,39	99,14	5,01	13,27	-0,53	1,31	4,00	1,02	24,0	0		0,54
22.05.2013	64,49	98,30	96,44	7,01	50,89	98,14	96,96	5,01	13,60	-0,52	1,32	4,00	1,02	24,0	0		0,54
23.05.2013	65,08	96,51	94,66	7,01	50,99	96,33	95,17	5,01	14,09	-0,51	1,34	4,00	1,02	24,0	0		0,54
24.05.2013	64,85	94,71	92,90	7,01	50,49	94,57	93,45	5,01	14,37	-0,55	1,34	4,00	1,02	24,0	0		0,59
25.05.2013	63,71	94,98	93,22	7,01	50,12	94,82	93,72	5,01	13,58	-0,50	1,27	4,00	1,02	24,0	0		0,54
26.05.2013	65,10	93,84	92,04	7,01	51,23	93,67	92,52	5,01	13,87	-0,48	1,28	4,00	1,02	24,0	0		0,52
27.05.2013	66,60	95,69	93,77	7,01	52,71	95,48	94,25	5,01	13,89	-0,48	1,31	4,00	1,02	24,0	0		0,51
28.05.2013	67,55	37,99	37,21	7,01	53,27	37,90	37,40	5,01	14,28	-0,20	0,53	4,00	1,02	24,0	0		0,53
29.05.2013	29,72	0,00	0,00	7,01	28,75	0,00	0,00	5,01	0,98	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	200,00
30.05.2013	27,18	0,00	0,00	7,01	26,23	0,00	0,00	5,01	0,95	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	200,00
31.05.2013	26,07	0,00	0,00	7,01	25,48	0,00	0,00	5,01	0,59	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	200,00
01.06.2013	25,14	0,00	0,00	7,01	24,64	0,00	0,00	5,01	0,50	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
02.06.2013	23,70	0,00	0,00	7,01	23,04	0,00	0,00	5,01	0,66	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
03.06.2013	22,57	0,00	0,00	7,01	21,89	0,00	0,00	5,01	0,68	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
04.06.2013	22,43	0,00	0,00	7,01	21,88	0,00	0,00	5,01	0,55	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
05.06.2013	22,56	0,00	0,00	7,01	22,05	0,00	0,00	5,01	0,51	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
06.06.2013	22,51	0,00	0,00	7,01	21,94	0,00	0,00	5,01	0,57	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
07.06.2013	22,46	0,00	0,00	7,01	21,95	0,00	0,00	5,01	0,51	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
08.06.2013	22,66	0,00	0,00	7,01	22,30	0,00	0,00	5,01	0,36	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
09.06.2013	22,37	0,00	0,00	7,01	22,03	0,00	0,00	5,01	0,33	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
10.06.2013	21,58	0,00	0,00	7,01	21,40	0,00	0,00	5,01	0,17	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
11.06.2013	21,36	0,00	0,00	7,01	21,02	0,00	0,00	5,01	0,35	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
12.06.2013	21,49	0,00	0,00	7,01	21,01	0,00	0,00	5,01	0,48	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
13.06.2013	21,87	0,00	0,00	7,01	21,50	0,00	0,00	5,01	0,37	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
14.06.2013	22,51	0,00	0,00	7,01	22,20	0,00	0,00	5,01	0,31	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
15.06.2013	23,54	0,00	0,00	7,01	23,15	0,00	0,00	5,01	0,40	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
16.06.2013	23,61	0,00	0,00	7,01	23,24	0,00	0,00	5,01	0,38	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
17.06.2013	23,47	0,00	0,00	7,01	23,02	0,00	0,00	5,01	0,45	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
18.06.2013	23,60	0,00	0,00	7,01	23,23	0,00	0,00	5,01	0,37	0,00	0,00	4,00	1,02	24,0	0	*	-
19.06.2013																	
Средние:	35,99			7,01	31,52			5,01	4,48			4,00	1,02				0,54
Итого:		811,72	796,12			810,37	800,43			-4,31	10,96			720,0	0		

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

<sup>1</sup> Расхождение показаний расходомеров на подающем и обратном трубопроводах, выраженное в процентах, для закрытых систем теплоснабжения

Отчет подготовлен в Электронном диспетчере Элдис  
[www.eldis24.ru](http://www.eldis24.ru) | [office@eldis24.ru](mailto:office@eldis24.ru)